

Щиты аварийного переключения ЩАП

Структура условного обозначения

<u>ЩА</u>	-	<u>Х</u>	<u>XXX</u>
<u>П</u>		<u>Х</u>	<u>Х</u>
1		2	3

1. Щит Аварийного Переключения.
2. Номер схемы:

12 – однофазный, номинальный ток 10/16А;

23 – трехфазный, номинальный ток 25А;

33 – трехфазный, номинальный ток 40А;

43 – трехфазный, номинальный ток 63А;

53 – трехфазный, номинальный ток 100А;

63 – трехфазный, номинальный ток 160А;

73 – трехфазный, номинальный ток 250А;

3. Климатическое исполнение (**УХЛ**) и категория размещения (**3, 4**) по ГОСТ 15050-69.