

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
С в е т о С

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ
РОСС RU.0001.11ME64

129626, Москва, Проспект Мира, 106

Телефон (495) 682-56-73, Телефон/факс (495) 788-65-96
E-mail: SvetoS@bk.ru

03.12.2014 г. № 39
на № _____ от _____

Руководителю
ООО "МГК "Световые Технологии"
РФ, 127273, г.Москва, ул.Отрадная, д.2Б, стр.7
Тел. +7(495)995-55-95
Факс: (495)995-55-96
info@msk.LTcompany.com

Орган по сертификации светотехнических изделий и электроустановочных устройств АНО "СветоС" сообщает Вам, что светильники, выпускаемые ООО "МГК "Световые Технологии", следующих типов:

Наименование	Степень защиты	Климатическое исполнение
1	2	3
Punto 60 100 110	54	УХЛ4
Punto 27 37	65	УХЛ4
Cristallo 01 02	65	УХЛ4
ZIP F 115 215	20	УХЛ4
ZIP B 115 215	20	УХЛ4
Disco 7 10 15 25	44	УХЛ4
Eclipse 3 L	40	УХЛ4
Piano C 5 12 18	40	УХЛ4
Piano S 5 12 18	40	УХЛ4

Продолжение таблицы


1	2	3
Acqua C 5 12 18	54	УХЛ4
Acqua S 5 12 18	54	УХЛ4
Quo 3 7 13	20	УХЛ4
Faro 3 7 13	20	УХЛ4
Solis 2 7 13	20	УХЛ4
Eos 3 7 13	20	УХЛ4
Uno 3 7 13	20	УХЛ4
Nic 115	20	УХЛ4

не подпадают под действие ТР ТС 004/2011, поскольку имеет третий класс защиты и напряжение менее 50 В.

Действие же ТР ТС 004/2011 распространяется на электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока.

Перечисленная продукция не подлежит подтверждению соответствия в форме сертификации в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

Руководитель органа по сертификации
СИиЭУ АНО "СветоС"



О.Н. Пасынкова