



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС RU C-CN.CP28.B.00200

Серия RU № 0153839

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург", Адрес: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А, Фактический адрес: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, ул. 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А, Телефон: 78123340262, 78123275552, 78123275554, 78123275559, Факс: 78123340262; 78123275552; 78123275554; 78123275559, E-mail: cert@test-spb.ru, Аттестат пер. № РОСС RU.0001.10СП28 выдан 29.10.2014 Федеральной службой по аккредитации

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ" (уполномоченное изготовителем лицо по агентскому договору № И/СТ/12-5 от 16.01.2012). Адрес: 142100, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. Фактический адрес: 142100, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457. ОГРН: 1077761125628. Телефон: 84955422222. Факс: 84955422220. E-mail: info@iek.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "ZHEJIANG DADA ELECTRICAL CO., LTD." Адрес: КИТАЙ, No.3 Kaituo Road, Houjie Industrial Zone, Liushi, Yueqing, Wenzhou, 325604, Zhejiang, P.R.C. Фактический адрес: КИТАЙ, No.3 Kaituo Road, Houjie Industrial Zone, Liushi, Yueqing, Wenzhou, 325604, Zhejiang, P.R.C. Производственные площадки: "ZHEJIANG DADA ELECTRICAL CO., LTD." КИТАЙ, No.3 Kaituo Road, Houjie Industrial Zone, Liushi, Yueqing, Wenzhou, 325604, Zhejiang, P.R.C.; "SHANGHAI DADA ELECTRIC CO., LTD." КИТАЙ, No.171 Yezhuang Road, Zhuanghang, Fengxian, Shanghai, 201415, P.R.C.

ПРОДУКЦИЯ Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков серии ВА47-60 (номинальный ток от 0,5 до 63 А), товарного знака ИЭК. Продукция выпускается в соответствии с Национальным Стандартом Китая: GB 10963.1-2005 (IEC 60898-1:2002, IDT) "Арматура электрическая. Выключатели для максимальной токовой защиты приборов бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Выключатели для работы на переменном токе". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ТС 8536201008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний № FSS2015/01/01/133-01, FSS2015/01/01/133-02 от 24.09.2015 Испытательной лаборатории Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области", рег. № RA.RU.21АГ86 от 11.08.2015. Акт проверки состояния производства от 01.06.2015 ОС ООО "Тест -С.-Петербург", рег. РОСС RU.0001.10СП28.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия и сроки хранения продукции: хранение в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 45 до 50 град.С и относительной влажности воздуха 95% при 25 град.С. Срок хранения 10 лет. Срок службы (годности) продукция: 15 лет Паспорт MVA41.001.1.C. Выключатели автоматические для защиты от сверхтоков серии ВА47-60. Схема сертификации: 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 05.10.2015 ПО 04.10.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

М.П.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

О.П. Гривцова
(инициалы, фамилия)Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

А.А. Казаков
(инициалы, фамилия)